



Stadtwerke Jena GmbH – Postfach 10 06 64 – 07706 Jena

An die Bieter des Vergabeverfahrens

Telefon: 03641 688-0
Fax: 03641 688-200
E-Mail: post@stadtwerke-jena.de
Internet: www.stadtwerke-jena-gruppe.de

Ihr Zeichen: Anfrage über Futura SRM
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Ansprechpartner/-in:
Telefon:
Fax: 03641 688 345
E-Mail: einkauf@stadtwerke-jena.de

Datum: 24.11.2022

Bieterfrage zum Vergabeverfahren VOB/E/69-02/22 – Neubau Kläranlage Keßlar – Los 04: EMSR

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfrage erreichte uns am 23.11.2022 mit folgendem Anliegen:

Frage:
Position 4.2.10 und dazugehörige Positionen (Pos. 4.2.30 – 4.2.120)

Nach Rücksprache mit unserem Lieferanten sind gibt es folgende Abweichungen zum LV.

- 1.1 Die Standschrank Abmessungen 550x1850x400mm passen nicht zum ausgeschriebenen Typ TX312S.
- 1.2 Die Anzahl der folgenden Module (Pos. 4.2.30 – 4.2.120) zum Einbau in den Schrank passen von der Anzahl her nicht in den Schrank (siehe beiliegende Zeichnung).
- 1.3 Die maximale Sockelhöhe beträgt 300mm (siehe Zeichnung). Ausgeschrieben (in Pos. 4.2.10) ist eine Sockelhöhe von 350mm.

Wir bitten um Aufklärung der vorgenannten Sachverhalte.

Antwort:

Zu 1.1: Bitte den Schrank TX312S mit Abmessungen 800x1850x400mm anbieten.

Zu 1.2: Bitte die Module wie ausgeschrieben anbieten, die Detail-Konfiguration erfolgt in der Bauphase.

Zu 1.3: Bitte die 300mm Variante anbieten.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann nehmen wir diese gern über die Vergabeplattform entgegen und bemühen uns sie schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Jena GmbH
Vergabestelle