



Stadtwerke Jena GmbH – Postfach 10 06 64 – 07706 Jena

An die Bieter des Vergabeverfahrens

Telefon: 03641 688-0
Fax: 03641 688-200
E-Mail: post@stadtwerke-jena.de
Internet: www.stadtwerke-jena-gruppe.de

Ihr Zeichen: Anfrage über Futura SRM
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Ansprechpartner/-in:
Telefon:
Fax: 03641 688 345
E-Mail: einkauf@stadtwerke-jena.de

Datum: 18.01.2023

2. Bieterfrage zum Vergabeverfahren VOB/E/03-02/23 – Rekonstruktion G UW Steinborn – Los 02: Technische Ausrüstung

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfrage erreichte uns am 16.01.2023 mit folgendem Anliegen:

Frage:

Wir bitten um Bestätigung, dass die Funktion Kabelabgangstrenner und Erdungstrenner, die laut Ausschreibungsunterlagen durch zwei unabhängige Trennschalter realisiert wird, auch mit einem Dreistellungstrenner mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET realisiert werden kann.

Antwort:

[Dreistellungstrenner ist auch OK, solange er die notwendigen Sicherheits- und Schaltungstechnischen Vorgaben erfüllt.](#)

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann nehmen wir diese gern über die Vergabeplattform entgegen und bemühen uns sie schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Jena GmbH
Vergabestelle