



Stadtwerke Jena GmbH – Postfach 10 06 64 – 07706 Jena

An die Bieter des Vergabeverfahrens

Ansprechpartner	
Telefon	03641 688-0
Fax	03641 688-200
E-Mail	einkauf@stadtwerke-jena.de
Ihr Zeichen	Anfrage über Futura SRM
Unser Zeichen	
Datum	25.10.2023

Stadtwerke Jena GmbH
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena

www.stadtwerke-jena.de

1. Bieterfrage zum Vergabeverfahren VOB/E/86/23 – Neubau Hochbehälter Großlöbichau - 2. BA - Los 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfrage erreichte uns am 25.10.2023 mit folgendem Anliegen:

Frage:

1. Können Sie bitte zu den einzelnen Rohren und Formstücken die Materialstärken angeben, da diese aus dem LV nicht hervorgeht.

Antwort:

[Entscheidend für die Herstellung der Edelstahl-Formstücke ist die Einhaltung der Vorgaben für Nenndruck PN 10 \(10 bar\) und Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571. Bis DN 250 beträgt bei dieser Druckstufe die Materialstärke 2 mm \(lt. Huber-Katalog\).](#)

Frage:

2. Können blattstärkerreduzierte Flansche eingesetzt werden?

Antwort:

[Auch hier ist der vorgegebene Nenndruck PN 10 entscheidend. Unter Einhaltung aller Vorgaben können auch blattstärkenreduzierte Flansche eingesetzt werden.](#)

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann nehmen wir diese gern über die Vergabeplattform entgegen und bemühen uns sie schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Jena GmbH
Vergabestelle