

Stadtwerke Jena GmbH – Postfach 10 06 64 – 07706 Jena

An die Bieter des Vergabeverfahrens

Stadtwerke Jena GmbH
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena

www.stadtwerke-jena.de

Ansprechpartner	
Telefon	03641 688-0
Fax	03641 688-200
E-Mail	einkauf@stadtwerke-jena.de

Ihr Zeichen	Anfrage über Futura SRM
Unser Zeichen	

Datum	07.07.2026
-------	------------

4. Bieterfrage zum Vergabeverfahren VOB/A-EU/E/01-15/26 – FZB Galaxsea; Los 15: Starkstrom-, Fernmelde- und IT-Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Bieterfrage erreichte uns am 06.07.2026 mit folgendem Anliegen:

Frage:

Bei der Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses ergeben sich folgende Fragen zur ausgeschriebenen NSHV: Die Anlage ist ohne Nennung der Einzelfelder mit einer Maximaltiefe von 500mm ausgeschrieben.

Frage 1: Wäre auch Schranktiefe 600mm zulässig?

Frage 2: Sind die Störlichtbogenbarrieren aus dem Vortext erforderlich?

Frage 3: Wie passen die Position 1.2.1.10 Anlagenbreite zu Position 1.2.1.30 2x 2,5m Sammelschiene?

Frage 4: Wie passen die Position 1.2.1.20 2x Leistungsschalter 1600A zu Position 1.2.1.30 2x 630A Sammelschiene

Antwort:

Frage 1: Da die Platzverhältnisse nicht besonders ideal sind, wäre 500mm Schaltschranktiefe wünschenswert. Sollte dies nicht umsetzbar sein, sind auch 600mm umsetzbar.

Frage 2: Ja, bitte vorsehen.

Frage 3: Die Sammelschienen müssen selbstverständlich auf die Schaltschrankbreite der Position 1.2.1.10 passen. Hier ist ein Kopierfehler aufgetreten. Wir bitten, dies zu entschuldigen.

Frage 4: Die Sammelschienen müssen selbstverständlich auf die Leistung der Leistungsschalter passend dimensioniert sein. Hier ist ein Kopierfehler aufgetreten. Wir bitten, dies zu entschuldigen. ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann nehmen wir diese gern über die Vergabeplattform entgegen und bemühen uns diese schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Jena GmbH
Vergabestelle