



Stadtwerke Jena GmbH – Postfach 10 06 64 – 07706 Jena

An die Bieter des Vergabeverfahrens

Telefon: 03641 688-0
Fax: 03641 688-200
E-Mail: post@stadtwerke-jena.de
Internet: www.stadtwerke-jena-gruppe.de

Ihr Zeichen: Anfrage über Futura SRM
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Ansprechpartner/-in:
Telefon:
Fax: 03641 688 345
E-Mail: einkauf@stadtwerke-jena.de

Datum: 19.01.2023

5. Bieterfrage zum Vergabeverfahren VOB/E/03-02/23 – Rekonstruktion GUV Steinborn – Los 02: Technische Ausrüstung

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfrage erreichte uns am 18.01.2023 mit folgendem Anliegen:

Frage:

Wir bitten um Bestätigung, dass entgegen der Vorbemerkung (in der ein Dreiwicklungstransformator gefordert wird) ein Vierwicklungs- bzw. Doppelstocktransformator angeboten werden soll. Beim Einsatz eines Dreiwicklungstransformators wäre im Zusammenhang mit einem 12-Puls-Gleichrichter zusätzlich eine Saugdrossel erforderlich, die allerdings nicht ausgeschrieben ist.

Antwort:

[Entgegen der Aussage in der Vorbemerkung aus der LV-Pos. 2.3 Los 2 zu den GR-Transformatoren, ist ein Vierwicklungstransformator \(zwei Primär- und zwei Sekundärwicklungen\) als Doppelstock-Transformator einzusetzen.](#)

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann nehmen wir diese gern über die Vergabeplattform entgegen und bemühen uns sie schnellstmöglich zu beantworten.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Jena GmbH
Vergabestelle